ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. "Възраждане" № 6
тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12
http://www.kaloianovo.egov.bg
E-mail: kaloianovo@mail-bg.com

8

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС
КАЛОЯНОВО
ДО
7-МО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОбС КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО
обл. Пловдивска
Вх. № 91
15.02. 2024 г.

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
обл. Пловдивска
Изх. № 9100-224
15.02. 2024 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Младен Любомиров Кичев – Кмет на Община Калояново

О Т Н О С Н О : Одобряване по смисъла на чл.129, ал.1 от ЗУТ на Подробен Устройствен План (ПУП) - Парцеларен План (ПП) по КККР като част от Комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.6 от ЗУТ за строеж: „Нов захранващ кабел НН от съществуващо КРШ-Г1 до ново ТЕПО, монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 24000.22.15 -„Цех за складиране и изработване на метални изделия"", м-т „Язлата" в землище село Дуванлии, община Калояново, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с процедурата по Одобряване по смисъла на чл.129, ал.1 от ЗУТ на Подробен Устройствен План (ПУП) - Парцеларен План (ПП) по КККР и Технически инвестиционен проект като части от Комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.6 от ЗУТ за строеж: „Нов захранващ кабел НН от съществуващо КРШ-Г1 до ново ТЕПО, монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 24000.22.15 -„Цех за складиране и изработване на метални изделия"", м-т „Язлата" в землище село Дуванлии, община Калояново, обл. Пловдив през ПИ 24000.22.147 - общинска собственост като вид територия – *земеделска* и н.тр.п.- *за селскостопански, горски, ведомствен път,* улица от урбанизирана територия село Дуванлии, ПИ 24000.22.140 - държавна собственост като вид територия –*територия на транспорта* и н.тр.п.- *за път от републиканската пътна мрежа* и ПИ 24000.22.8 - държавна собственост като вид територия –*територия на транспорта* и н.тр.п.- *за път от републиканската пътна мрежа* до границата на ПИ с идентификатор 24000.22.15, урегулиран за УПИ 22.15,за производствена и складова дейност, по КККР на село Дуванлии, община Калояново, обл. Пловдив с о бщата дължина на трасето е = 260.00л.м., от които в извън урбанизираната територия на землището на село Дуванлии е с дължина = 197.00л.м.

Съгласно изискванията на чл. 128, ал.5 от ЗУТ проекта е разгледан и приет на ЕСУТ при общината с Решение Х от Протокол №2 от 05.02.2024г

В предвид гореизложеното, предлагам на общинските съветници да вземат следното

П Р О Е К Т О Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА в съответствие с чл.129, ал.1, чл.110,ал.1, т.5 във връзка с чл.59,ал.2 от ЗУТ, Решение № 15, взето с Протокол № 3 от 21.12.2023 г. на ОбС Калояново, влязло в сила на 02.01.2024г , Решение Х от Протокол №2/05.02.2024г на ЕСУТ при община Калояново

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А Л О Я Н О В О
Р Е Ш И:

1. Одобрява по смисъла на чл.129, ал.1 от ЗУТ на Подробен Устройствен План (ПУП) – Парцеларен План (ПП) по КККР като част от Комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.6 от ЗУТ за строеж: „Нов захранващ кабел НН от съществуващо КРШ-Г1 до ново ТЕПО, монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 24000.22.15 -„Цех за складиране и изработване на метални изделия““, м-т „Язлата“ в землище село Дуванлии, община Калояново, обл. Пловдив през ПИ 24000.22.147 - общинска собственост като вид територия – *земеделска* и н.тр.п.- *за селскостопански, горски, ведомствен път,* улица от урбанизирана територия село Дуванлии, ПИ 24000.22.140 - държавна собственост като вид територия *–територия на транспорта* и н.тр.п.- *за път от републиканската пътна мрежа* и ПИ 24000.22.8 - държавна собственост като вид територия *–територия на транспорта* и н.тр.п.- *за път от републиканската пътна мрежа* до границата на ПИ с идентификатор 24000.22.15, урегулиран за УПИ 22.15,за производствена и складова дейност, по КККР на село Дуванлии, община Калояново, обл. Пловдив с общата дължина на трасето е = 260.00л.м., от които в извън урбанизираната територия на землището на село Дуванлии е с дължина = 197.00л.м.

2. На основание чл.215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30 (тридесет) дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Общинска администрация Калояново пред Пловдивски административен съд.

С уважение,
МЛАДЕН ЛЮБОМИРОВ КИЧЕВ
Кмет на Община Калояново

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Препис-извлечение !

ПРОТОКОЛ №2 / 2024 година

Днес 05.02.2024 година се проведе редовно заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Калояново, назначен със №РД-4/05.01.2024г. на Кмета на Община Калояново.

Заседанието се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

т.9. ..

т.10. Заявление с вх.№ 70 00-63/30.01.2024 година от Стоян Георгиев Бакалски като [illegible] седалище и адрес на управление село [illegible], придружено с Подробен Устройствен План (ПУП) – Парцеларен План (ПП) по КККиКР като част от Комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.6 от ЗУТ за строеж: „Нов захранващ кабел НН от съществуващо КРШ-Г1 до ново ТЕПО, монтирано на имотна граница на ПИ с идентификатор 24000.22.15 -„Цех за складиране и изработване на метални изделия"", м-т „Язлата" в землище село Дуванлии, община Калояново, обл. Пловдив през ПИ 24000.22.147 - общинска собственост като вид територия – *земеделска* и н.тр.п - *за селскостопански, горски, ведомствен път,* улица от урбанизирана територия село Дуванлии, ПИ 24000.22.140 - държавна собственост като вид територия –*територия на транспорта* и н.тр.п - *за път от републиканската пътна мрежа* и ПИ 24000.22.8 - държавна собственост като вид територия –*територия на транспорта* и н.тр.п.- *за път от републиканската пътна мрежа* до границата на ПИ с идентификатор 24000.22.15, урегулиран за УПИ 22.15,за производствена и складова дейност, по КККР на село Дуванлии, община Калояново, обл. Пловдив с общата дължина на трасето е = 260.00л.м., от които в извън урбанизираната територия на землището на село Дуванлии е с дължина = 197.00л.м.

Докладва: арх. Гигов

РЕШЕНИЕ Х

ЕСУТ при община Калояново разгледа представената документация и констатира, че същата отговаря на изискванията на чл. 150, ал 6 от ЗУТ.

Съгласно изискванията на чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА. във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ предложението да се докладва за Решение в Общински Съвет – Калояново.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ арх.П.Гигов

ТЕХН.СЕКРЕТАР: /п/ Шинка Бекирова

И ЧЛЕНОВЕ:
1. арх.Ат.Дочев
2. /п/ инж. Р.Златански
3. /п/ инж. Л.Танева
4. /п/ инж.Н.Ганчев
5. /п/ инж.М.Захариев
6. /п/ инж.Кр.Тананска
7. /п/ адв. М.Абрашева
8. /п/ Й Начева
9. /п/ Р.Драганова
10. /п/ А Павлова

Вярно с оригинала:
Шинка Бекирова

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ПО ОСТА НА ТРАСЕТО

Координатна система: 1970 г.

No.	X	Y
1	4567746.174	8613996.190
2	4567738.658	8614005.559
3	4567748.276	8614013.275
4	4567744.997	8614015.610
5	4567754.335	8614028.460
6	4567746.293	8614033.795
7	4567743.633	8614030.428
8	4567713.688	8614052.545
9	4567683.833	8614074.866
10	4567653.965	8614097.198
11	4567632.607	8614113.166

I
цех за производство на изделия от ламарина

VII

IX
зеленина

VI

V

IV

III

II

I

III
спортен терен

Съществуващо КРШ -Г захранено от ТП -2

Нов кабел НН тип NAY2Y-J 4 x 185mm²
от същ. КРШ -Г захранено от ТП -2
до ново табло тип ТИ тип ТЕПО Б+ с ТТ
L = 197 м в урбанизираната територия

ТАБЛО ТИ тип
ТЕПО 1 Т/Ч Б+

Цех за складиране на метални изделия

с. Калояново , общ. Калояново

с. Дуванлии , общ. Калояново , о

Височинна система: EVRS
Координатна система: 1970 г.

ЕРЮГ EVN група	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ЕР ЮГ ЕАД КЕЦ Калояново
СПЕЛ-96	ИЗПЪЛНИТЕЛ:	СПЕЛ-96 ООД гр. Пловдив, бул."Източен" № 48 тел. 032/ 62 65 16, www.spell96.com

Обект : Нов захранващ кабел НН от съществуващо КРШ-Г1 до ново ТЕПО, монтирано на имотната граница на ПИ 24000.22.15-цех за складиране и изработка на метални изделия, с. Дуванлии, община Калояново, обл. Пловдив

Чертеж:	*ПЛАН-СХЕМА*	Мащаб	1:1000
Изработил:	инж. М.Демерджиев	Лист	1/1
Управител:	инж. М. Демерджиев		2022 г.