РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци"
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина"
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж" и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", заявление с вх. № РР-01-167/10.05.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина" е в добро състояние по количество и лошо по качество. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg

	За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина" е определена по-малко строга цел по показател фосфати, нитрати, калций.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: нитрати – 76,69 ± 3,83 mg/dm^3, при допуск 50mg/dm^3;
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 18.60 м. Тръбния кладенец е обсаден с тръбно-филтрова PVC колона ∅250мм. Околотръбното пространство в интервала 3,0-18.60м е запълнено със гравийна обсипка, а в интервала 0,0-3,0м е изпълнен циментов тампонаж. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 3,0-18,60 м. Устието на кладенеца е оборудвано с един брой потопяема помпа WILO TWI 6-50 с $Q_{макс}$ = 15,0 л/с.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 63567.88.833, местност „Ванови могили", по КККР на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 196.19 м</u> N 42°19'44,7" E 24°48'25.7"-Координатна система WGS84 X 456385.916 Y 8620836.916-Координатна система „1970", височинна система Балтийска. 63567
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{пр.ср.год.}$ = 1.03 л/с. $Q_{макс.}$ = 15.0 л/с. (до 0,069 ден.) $Q_{год.}$ = 32478,0 м^3/г. $Q_{мин.}$ = 32478,0 м^3/г. $S_{макс.доп.}$ = 3,39 м

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"