РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Бетонов център“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 29475.15.474 по КККР на село Житница, местност „Караишлика“, община Калояново, област Пловдив
Цел на заявеното водовземане	Промишлено водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-170/05.08.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

ITA ISO 9001:2015
Certificate No:BG/13980/1411

	2023г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган и фсфати.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: Желязо-216,7±25,3 µg/l, при допуск 200 µg/l.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 20,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона ∅160мм. Околотръбното пространство в интервала 0,0-20,0м е запълнено със засипка от промит речен чакъл фракция 5-15мм. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 16,0-20,0. Устието на тръбния кладенец е оборудвано с потопяема помпа DAB AMEIRA, модел S4 8/15 със следните характеристики - максимален дебит Qмакс.= 10,8м^3/ч. и работен напор H=90м. Измерването на СВН и ДВН в кладенеца е посредством електролот с дължина на кабела 6м и захранване с батерии 1,5V.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 29475.15.474 по КККР на село Житница, местност „Караишлика", община Калояново, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 275,60 м</u> N 42°22'44,319" E 24°42'18,838"-Координатна система WGS84 X 4694042.144 Y 434549.543-Координатна система БГС 2005г. 29475
Заявено водно количество за водовземане	**Q пр.ср. год. = 0,694 л/с.** **Q макс. = 2,50 л/с.** (до 0,28ден.) **Q макс. = 21900,0 м^3/г.** **Q мин. = 15330,0 м^3/г.** **S макс.доп. = 0,74 м**
Условия, при които би могло да се	Спазване на разрешеното водно количество;

предостави правото за използване на водите	Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, желязо и манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"