РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140223/20.06.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след ПСОВ от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	**Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ПСОВ:** Река Стряма, представляваща ПИ с идентификатор 63567.241.109, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. **Водоприемник на отливния канал след Дъждопреливник преди ПСОВ:** Река Стряма, представляваща ПИ с идентификатор 63567.241.109, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA400R076 – „Река Стряма от вливане на река Пикла до устие“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. №РР–08–20/03.05.2023г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3MA400R076 е определено като естествено в лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. За 2023г. повърхностно водното тяло с код BG3MA400R076 е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос и в

	непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели вода – трибутилкалай в матрица „вода“. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос, Макрофити (повишаване с 2 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и Постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (биота – PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в зона за защита по директивата за местообитанията с код BG0000429 – „Река Стряма“, обявена със Заповед №РД–786/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите и актуализирана със Заповед №РД–333/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите, и не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г.),

	няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район на басейново управление за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), трасето на довеждащия канализационен колектор, разположен по дължината на реката попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_08 – река Стряма – от село Черноземен до село Ръжево Конаре от определените в Източнобеломорски район на басейново управление, райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	**Заустване №1** – Смесен поток пречистени битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след ПСОВ в река Стряма, представляваща ПИ с идентификатор 63567.241.109: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: **42°19'52,502"N 24°48'17,786"E** Надморска височина: **H = 192,102м**
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Село Ръжево Конаре, Община Калояново, Област Пловдив **Имот площадка ПСОВ** – ПИ с идентификатор 63567.241.687 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ръжево Конаре, Община Калояново, Област Пловдив. **ЕКАТТЕ 63567**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1** – Смесен поток пречистени битово–фекални и дъждовни отпадъчни води след ПСОВ. $Q_{ср.ден.}$ = 285,00 м^3/ден $Q_{макс.час.}$ = 34,78 м^3/час $Q_{ср.год.}$ = 104 025,00 м^3/год
Място за мониторинг	**Пункт №1 –** РШ 3 на изход ПСОВ;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели	Собствен мониторинг	
		Честота на	Вид на

				пробовземане	пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ и ДОВ				Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		на тримесечие	еднократна
място за собствен мониторинг		**мг/дм³**	**кг/ден**		
Пункт №1	Неразтворени вещества	**60**		на тримесечие	еднократна
	$БПК_5$	**25**		на тримесечие	еднократна
РШ 3 на изход ПСОВ	ХПК (бихроматна)	**125**		на тримесечие	еднократна
	Нефтопродукти	**5**		на тримесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Преливници към смесена канализационна система	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждоприливника при сухо време. 2. Да се поддържа в експлоатационна изправност дъждоприливника по канализационната система.				
	Дъждопреливник преди ПСОВ: Географски координати на точката на заустване на отливен канал на Дъждопреливник преди ПСОВ в река Стряма, представляваща ПИ с идентификатор 63567.241.109: **42°19'56,06"N 24°48'16,65"E** Надморска височина: **H = 193,30м** Водноколичество $Q_{пр.}$ = 1017,46 л/сек				
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателната станция за третиране на отпадъчните води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник. 3. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения				

	и/или проектиране и изграждане на нови такива. 4. Да не се допуска изключването на пречиствателната станция от работен режим и изпускането на отпадъчните води през авариен байпас във водоприемника. 5. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се поддържа в изправност измервателното устройство, осигуряващо измерване на количеството заустваните отпадъчни води. 3. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 4. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 6. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най–малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения.
Изисквания към начина на заустване във водния	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, както и

	експлоатацията на канализационната система. 2. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ • ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН • БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ